



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Солнечногорский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.16.04.000.T.000006.03.21 ОТ 04.03.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зоны санитарной охраны в составе трех поясов с обоснованием сокращения размера первого пояса водозабора подземных вод СНТ "Аист" вблизи д. Тимоново городского округа Солнечногорск Московской области.

СНТ "Аист". 141500, Московская область, г. о. Солнечногорск, д. Тимоново, д. 97 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1152/1 от 30 декабря 2020 года, выданное Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Клинском, Солнечногорском районе. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.



Ф. И. О. / подп. И. В. Булдаков

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№1954528



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.16.04.000.Т.000006.03.21 ОТ 04.03.2021 г.

Проект организации зоны санитарной охраны в составе трех поясов с обоснованием сокращения размера первого пояса водозабора подземных вод СНТ "Аист" вблизи д. Тимоново городского округа Солнечногорск Московской области.

Существующий водозабортный узел предназначен для обеспечения питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения СНТ "Аист".

В состав водозабортного узла входит одна эксплуатационная скважина и водонапорная башня, объемом 20куб.метров. Скважина эксплуатируется в период с мая по октябрь в автоматическом режиме. Водозабортная скважина №ГВК-46210230 оборудована на касимовский водоносный горизонт. Площадка, на которой расположен водозабортный узел спланирована для отвода поверхностного стока; поwadками и тальми водами не затопливается. По периметру за ограждением территории ВЗУ оборудованы канавы для отвода ливнеcтоков. Зона санитарной охраны 1-го пояса имеет форму неправильного четырехугольника размером 30,0х31,5х35,5х35,5м., с минимальными расстояниями от скважины 21,2 метра в северном направлении, 20,0метров- в северо-восточном, 24,65метров в восточном, 17,8метров в юго-восточном, 17,7метров в южном, 13,0метров в юго-западном, 18,3метров в западном, 15,0метров- в северо- западном направлении. По периметру территория первого пояса ЗСО ограждена забором из металлического профиля высотой 2,0метра, ворота закрываются на замок. Доступ посторонних лиц на территорию исключен.

Скважина по ГВК -46210230, год бурения-2000, глубина скважины-205,0метров, дебит скважины составляет 12,0куб.м/час. расположена в металлическом павильоне размером 2,0х1,3метра, высотой 2метра; пол забетонирован, дверь запирается на замок.

Согласно экспертному заключению №1152/1 от 30 декабря 2020года, выполненное Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Клинском, Солнечногорском районах радиус первого пояса ЗСО ВЗУ "Аист" принимается размером 30,0х35,5х35,5х30,0х31,5м., расстояние от скважины до ограждения составляет 12,8м в юго-западном направлении; 21,2м- в северном направлении; 20,0м- в северо-восточном направлении; 24,6м- в восточном направлении; 17,8м-в юго-восточном направлении; 17,7м - в южном направлении; 12,8м-в юго-западном направлении; 18,3м-в западном направлении; 15,0м- в северо-западном направлении.

Радиус II-го пояса ЗСО согласно расчету, устанавливается -56метров;

Радиус III-го пояса ЗСО, согласно расчету, устанавливается 395метров.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального Закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - "проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно- бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам", а в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 23.05.2017 № 374/17 "О внесении изменений в Положение о министерстве экологии и природопользования Московской области и некоторые постановления Правительства Московской области" - проект округов и зон санитарной охраны, установление границ и режима зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно- бытового водоснабжения и в лечебных целях с Министерством экологии и природопользования Московской области.

Проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно- бытового водоснабжения и в лечебных целях, представить на утверждение в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерство экологии и природопользования Московской области.



И.Д. Бурлаков
Ф. И. О., Подпись, Печать

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)