

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
по 6 вопросу повестки дня общего собрания 04 июля 2026 года:
Итоги работы рабочей группы по оценке потерь электроэнергии в
электрических сетях СНТ "Аист" с июня 2025 года по май 2026 года и
мероприятиях по их учету и снижению.

1. Считать Ведомости приема-передачи электроэнергии по договору 50050002006159 от 15.12.2006 и акты съема показаний общих приборов учета электроэнергии в СНТ «Аист» основными документами для расчёта потерь для каждой территории СНТ - электрической сети, запитанной от КТП-1927 (нижняя территория) и КТП-1975 (верхняя территория).
2. Утвердить представленный отдельный учёт и распределение потерь по зонам обслуживания КТП: для сети КТП-1927 (нижняя территория) и сети КТП-1975 (верхняя территория).
3. Начисление авансового целевого платежа на возмещение затрат за потребленную электроэнергию проводить на полугодие и при смене тарифов на электроэнергию
4. В течение месяца исключить использование приборов учёта типа БИМЗХХХ.ХХ (изготовитель — ООО НТЦ «ГОСАН»). Заменить их на двух тарифные приборы. При установке новых приборов обеспечить высоту размещения в диапазоне 0,8–1,7 м. После монтажа опломбировать приборы и оформить акт ввода в эксплуатацию. Для приборов, используемых на объектах общего пользования и по фидерам, восстановить комплект документации. При необходимости провести поверку.
5. Восстановить или изготовить заново электрические и функциональные схемы двух КТП. Выполнить маркировку приборов учёта с обязательной привязкой к электрической схеме, объектам общего пользования и фидерам.
6. Немедленно отключить от системы энергоснабжения потребителей, использующих приборы учёта типа БИМЗХХХ.ХХ, если они не опломбированы Мосэнерго, или могут способствовать неконтролируемому потреблению электроэнергии (например, истёк срок службы).
7. Немедленно демонтировать приборы учёта типа БИМЗХХХ.ХХ на электрических опорах, если они не числятся на учёте в Мосэнерго. Одновременно демонтировать оборудование АСКУЭ, которое не подлежит дальнейшему использованию.
8. Правлению СНТ организовать комиссионное снятие показаний приборов учёта (включая приборы учёта в КТП и на объектах общего пользования) не менее двух раз в год: 26 декабря и 26 числа месяца, последнему в отчетном периоде Правления. Результаты фиксировать в актах установленной (разработанной) формы.

9. В связи с критическим состоянием электросетевого хозяйства и превышением разрешённой мощности трансформаторов КТП запретить Правлению и Председателю СНТ выдавать разрешения на увеличение мощности для существующих потребителей и подключение новых потребителей с 05.07.2026 до получения надлежащим образом оформленных обоснований и актуализации внутреннего регламента.

10. Правлению проинформировать членов СНТ о причинах нарушения пункта 28 регламента «О порядке подключения к сетям энергоснабжения» (в редакции 2020 года). Информировать с опорой на Приложение №3 к протоколу собрания от 08.08.2020 (протокол разрешенной к использованию мощности) и с учётом событий, произошедших после этой даты. Организовать проверку законности подключений и увеличения мощности после 08.08.2020, результаты опубликовать на сайте СНТ.

11. После демонтажа приборов и оборудования Правлению осмотреть электрические линии. По результатам осмотра составить акты, подтверждающие отсутствие несанкционированных подключений: к линиям подачи электроэнергии членам СНТ, на объектах общего пользования и к линиям наружного освещения (включая исключение их использования для освещения личных участков).

12. Произвести перерасчёт платежей СНТ (сметы СНТ в части обеспечения электроэнергией ООП) и членов СНТ с учётом ранее внесенного целевого взноса на компенсацию потерь периода 2025-2026 и с «привязкой» к конкретной КТП по фактическим потерям за июнь 2025-май 2026 года.

Предложение 1: Начислить дополнительный целевой платеж для участков 100-247 как разницу между ранее уплаченным взносом 8% от потребленной электроэнергии и фактическими потерями в размере от потребленной электроэнергии: 12,64 % по дневному тарифу, 10,8% по ночному тарифу, 11,95% по одно тарифному учету.

Предложение 2: Начислить дополнительный целевой платеж для всех участков в размере 8% для погашения задолженности перед ПАО «Мосэнергосбыт».

Установить срок оплаты дополнительного целевого взноса до 10 июля 2026 года.

13. Правлению актуализировать договор между СНТ и членами о возмещении затрат за потреблённую электроэнергию и организовать перезаключение договоров в новой редакции.

14. В 2026-2027 финансовом году начисление возмещения затрат на потери в сетях производить для каждого потребителя с учётом потерь по фидеру, к которому подключен потребитель.