

Ответ на обращение И-26-00-238854/903/С8

Уважаемый(ая) Юлия Александровна!

В ответ на Ваше обращение от 15.04.2025 №И-26-00-238854/903/С8 по вопросу консолидации электросетевых активов, сообщаем:

Сотрудниками Солнечногорского РЭС проведена техническая экспертиза в рамках исполнения заявки на консолидацию № И-22-00-443759/117/С8 от 20.09.2022 в ходе которой были выявлены следующие нарушения эксплуатации электроустановки:

1. Не обеспечено надежное срабатывание автоматических выключателей и плавких вставок при однофазных, трехфазных КЗ и перегрузках (СТО 34.01-21.1-001-2017), так как протяженность воздушных линий 0,4кВ превышает рекомендованные 0,5 км. Большая протяженность воздушной линии в совокупности с малым сечением проводника приводит к потерям при передаче электроэнергии.

2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены с нарушением охранных зон. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 охранный зона воздушной линии 0,4кВ, выполненной неизолированным проводом, составляет 2 м. Несоблюдение требований данного постановления собственником электроустановки привело к отсутствию доступа и возможности обслуживания данных участков воздушных линий 0,4кВ без нанесения вреда частному имуществу, координаты участков с нарушениями прилагаем: (56.228838, 37.046131., 56.230094, 37.048249., 56.230738, 37.049792., 56.229658, 37.049595., 56.228316, 37.048962., 56.227423, 37.047117., 56.225870, 37.045772., 56.227884, 37.044553., 56.227853, 37.044347). Отдельно просим обратить внимание на два участка, где основание опор встроены в фундаменты строений.

Выявленные нарушения эксплуатации электроустановки являются обоснованием в отказе консолидации электросетевого хозяйства СНТ «АИСТ». После устранения замечаний и подачи повторной заявки согласно установленным срокам будет проведена повторная техническая экспертиза.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион», единый бесплатный телефон для консультации: 8 (800) 220-0-220 (с моб. - 220).

Заместитель директора – главный инженер филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные
электрические сети

Баталов Олег Марсович

21.04.2026

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

0331A3690031B3329042ED8FE9CF17E214

Дата подписи:

21.04.2026

Владелец:

Баталов О.М.

Срок действия:

с 06.08.2025 по 06.08.2026